



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2025CCC0307-4826099

产品名称：万能式断路器

型 号： THW1-6300、THW1N-6300、
TGW45-6300、TGWD-6300

检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称: 万能式断路器 型 号: THW1-6300、THW1N-6300、 TGW45-6300、TGWD-6300 商 标: Tache 、  样品数量: 3 只 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-09-11 完成日期: 2025-09-28	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2 – 2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THW1-6300、THW1N-6300、TGW45-6300、TGWD-6300;

Ui: 1000V; Uimp: 12KV; Ue: AC400V/690V;

In: 4000A, 4900A, 5000A, 5900A, 6300A;

Icu: 120kA(AC400V), 75kA(AC690V);

Ics: 100kA(AC400V), 65kA(AC690V);

Icw: 100kA/1s(AC400V), 65kA/1s(AC690V);

过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50Hz;

选择性类别: B 类;

极数: 3P, 4P; 适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 QTW45: Us: AC220/230V, AC380/400V 50Hz;

配用的辅助报警触头 F5 (CCC 证书编号: 2024010305691270) : 6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC;

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A、AC400V/0.9A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A、DC220V/0.27A;

主检: 温共磊	签名: 温共磊	日期: 2025-11-04
---------	---------	----------------

审核: 倪小艳	签名: 倪小艳	日期: 2025-11-04
---------	---------	----------------

签发: 王建新	签名: 王建新	日期: 2025-11-04
---------	---------	----------------



浙江省检验检疫科学研究院
2025年11月04日

备注	样品编号: THW1-6300 (抽屉式) 3P Ue: 400V/690V In: 6300A: #1、#2、#3
----	---

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY250806
首页	√	1	01601-DWRY250806
报告组成	√	1	01601-DWRY250806
安全型式试验报告	√	37	01601-DWRY250806
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验