



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0307-4826107

产品名称: 万能式断路器

型 号: THW1-2000, THW1-2000H,
TeW3-2000, TeW3F-2000, TeW3F-2000HU

检测机构: 浙江省检验检疫科学研究院



<p>样品名称: 万能式断路器 型 号: THW1-2000, THW1-2000H, TeW3-2000, TeW3F-2000, TeW3F-2000HU 商 标:  样品数量: 4 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-09-12 完成日期: 2025-09-22</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
试验结论: 依据 GB/T14048.2—2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:	
THW1-2000、THW1-2000H、TeW3-2000、TeW3F-2000、TeW3F-2000HU;	
Ue:AC400V/AC690V(THW1-2000、THW1-2000H、TeW3-2000、TeW3F-2000)、AC800V (TeW3F-2000HU);Ui:1250V;Uimp:12kV;	
In:250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、1900A、2000A;	
过电流脱扣器类型:电子式;	
AC400V:THW1-2000:Ics=65kA;Icu=80kA;Icw=50kA/1s; THW1-2000H、TeW3-2000、TeW3F-2000:Ics=90kA;Icu=90kA;Icw=65kA/1s,75kA/0.5s;	
AC690V:THW1-2000:Ics=40kA;Icu=50kA;Icw=40kA/1s; THW1-2000H、TeW3-2000、TeW3F-2000:Ics=65kA;Icu=65kA;Icw=50kA/1s,65kA/0.5s;	
AC800V:TeW3F-2000HU:Ics=55kA;Icu=55kA;Icw=55kA/1s;	
选择性类别:B 类;极数:3P, 4P;产品适用于隔离;	
主检: 林纪壹 签名:  日期: 2025-11-04	 <p>浙江省检验检疫科学技术研究院 2025年11月04日</p>
审核: 倪小艳 签名:  日期: 2025-11-04	
签发: 王建新 签名:  日期: 2025-11-04	
备注	<p>试品编号: TeW3F-2000HU 3P Ue: 800V In: 2000A: #1、#2、#3、#4</p>

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY250804
首页	√	1	01601-DWRY250804
报告组成	√	1	01601-DWRY250804
安全型式试验报告	√	39	01601-DWRY250804
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验