



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307827011

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TeW3-6300、TeW3F-6300、TeW3F-6300HU、TGWG-6300、TGWK-6300、TGW1N-6300;
TeW3-6300、TGWG-6300、TGWK-6300、TGW1N-6300: Ue:AC400V/690V;
Ui:1000V;Uimp:12kV; In:4000A,4900A,5000A,5900A,6300A,
Icu:120kA/400V,85kA/690V;Ics:100kA/400V,85kA/690V; Icw:AC400V: 100kA/1s ,AC690V:
85kA/1s; TeW3F-6300: Ue:AC400V/690V; Ui:1250V;Uimp:12kV;
In:4000A,4900A,5000A,5900A,6300A, Icu:120kA/400V,85kA/690V;Ics:100kA/400V,85kA/690V;
Icw:AC400V: 100kA/1s ,AC690V: 85kA/1s; TeW3F-6300HU:
Ue:AC800V;Ui:1250V;Uimp:12kV; In:4000A、4900A、5000A、5900A、6300A;
Ics=65kA;Icu=65kA;Icw=65kA/1s; 适用频率: 50/60Hz; 适用于隔离; 选择性类别:B 类;3P,4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 19 日 有效期至: 2030 年 11 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

