



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307827965

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

THW1-2000、THW1-2000H、TeW3-2000、TeW3F-2000、TeW3F-2000HU；详见附
页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 20 日 有效期至：2030 年 11 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307827965

证书附页: 第 1 页 共 1 页

THW1-2000、THW1-2000H、TeW3-2000、TeW3F-2000、TeW3F-2000HU;
Ue:AC400V/AC690V(THW1-2000、THW1-2000H、TeW3-2000、TeW3F-2000)、
AC800V
(TeW3F-2000HU);Ui:1250V;Uimp:12kV;
In:250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、1900A、2000A;
过电流脱扣器类型:电子式;
AC400V:THW1-2000:Ics=65kA;Icu=80kA;Icw=50kA/1s;
THW1-2000H、TeW3-2000、
TeW3F-2000:Ics=90kA;Icu=90kA;Icw=65kA/1s,75kA/0.5s;
AC690V:THW1-2000:Ics=40kA;Icu=50kA;Icw=40kA/1s;
THW1-2000H、TeW3-2000、
TeW3F-2000:Ics=65kA;Icu=65kA;Icw=50kA/1s,65kA/0.5s;
AC800V:TeW3F-2000HU:Ics=55kA;Icu=55kA;Icw=55kA/1s;
选择性类别:B 类;极数:3P, 4P;产品适用于隔离;

TH W 1 - 2000 □

① ② ③ ④ ⑤

① TH: 企业代号

② W: 万能式断路器

③ 1: 设计代号

④ 2000: 壳架等级电流 (A)

⑤ 分断等级: 普通型: 无, H: 高分断

Te W 3 □ - 2000 □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① Te: 企业代号

② W: 万能式断路器

③ 3: 设计代号

④ F: 其他销售渠道代号, 无: 常规型

⑤ 2000: 壳架等级电流 (A)

⑥ 分断等级: 无: 常规分断型; HU: 高电压普通分断型 (常规销售渠道无高电压普通分断型)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司