



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307827012

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

THW1-6300、THW1N-6300、TGW45-6300、TGWD-6300；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 19 日 有效期至：2030 年 11 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307827012

证书附页: 第 1 页 共 1 页

THW1-6300、THW1N-6300、TGW45-6300、TGWD-6300;
Ui: 1000V; Uimp: 12KV; Ue: AC400V/690V;
In: 4000A, 4900A, 5000A, 5900A, 6300A;
Icu: 120kA(AC400V), 75kA(AC690V);
Ics: 100kA(AC400V), 65kA(AC690V);
Icw: 100kA/1s(AC400V), 65kA/1s(AC690V);
过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50Hz;
选择性类别: B 类;
极数: 3P, 4P; 适用于隔离;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 QTW45: Us: AC220/230V, AC380/400V 50Hz;
配用的辅助报警触头 F5 (CCC 证书编号: 2024010305691270): 6NO6NC、
9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC;
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A、AC400V/0.9A;
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A、DC220V/0.27A;

TH W □ - 6300

① ② ③ ④

- ① TH:企业特征代号;
- ② W:万能式断路器;
- ③ □: 设计序号: 1、1N;
- ④ 6300: 壳架等级电流 (A)

TG W □ - 6300

① ② ③ ④

- ① TG:企业特征代号;
- ② W:万能式断路器;
- ③ □: 设计序号: 45、D;
- ④ 6300: 壳架等级电流 (A)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司